

Акт - предписания

Лицевой счет Домсад №2

Представители ЭГС С.Симильского района
(Наименование Организации Ф.И.О. должность)

Мастер Кудров М.Ю.

В присутствии потребителя _____
(Ф.И.О.)

При проверке состояния газового оборудования

в Симильском ул. Касулинский
(адрес абонента)

выявлено:

В помещении котельной установлен
элементарный датчик и баллончик
датчик не соответствует требованиям
и подлежит замене, в остальном нормальное
состояние газового

Выше перечисленные замечания Вам необходимо устранить в течении 7 календарных дней. В случае неисполнения предписания подача газа в объект (жилой дом) будет прекращена.

Представители ЭГС С.Симильского района мастер Кудров М.Ю.
(должность Ф.И.О. подпись дата)

18.01.19г Юмил

Абонент Домсад №2 Садымова С.Н.
(Ф.И.О. подпись)

